

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PRIEŠGAISRINĖ STOTIS D-J SERIJA - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

D-J serijos priešgaisrinė stotis gaminama pagal standartą EN 12845. Modulis susideda iš 1 dyzelinio pagrindinio siurblio ir 1 slėgio palaikymo siurblio. **YPATYBĖS**

- Pagrindinis išcentrinis siurblys, tipas pagal EN 733 su ašiniu įsiurbimu ir radialiniu išmetimu. Galima pasirinkti išcentrinio siurblio modelį skirtingų gamintojų: SAER, LOWARA, ROVATTI, CAPRARI.
- Siurblio korpusas pagamintas iš ketaus.
- Siurblys su mechaniniu sandarikliu.
- Siurblio sujungimas per lanksčią movą su dyzeliniu varikliu sumontuotu pagal EN12845 standarto reikalavimus.
- Gaisro gesinimo įrenginys komplektuojamas su pagrindiniu dyzeliniu siurbliu ir vandens slėgio palaikymo siurbliu sumontuotais ant dažyto plieninio skydo.
- Siurblių varikliai sujungti su elektriniais valdymo skydais, kurie pritvirtinti ant statramsčių.
- Dyzelino talpykla tiekama ant atskiro rėmo.
- Į standartinį „D ...- J ...“ gaisrinio įrenginio komplektą neįtrauktas nei įsiurbimo vožtuvas, nei

ekscentrinis pagrindinio siurblio įsiurbimo perėjimas su antivibraciniu kompensatoriumi. Šie komponentai užsakomi atskirai (vandens įsiurbimo greitį mažinantis ekscentrinis konusas turi būti parenkamas pagal standarto EN 12845 nurodymus).

Dėl priešgaisrinės stoties parinkimo prašome kreiptis į įmonės darbuotojus.

