

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PRIEŠGAISRINĖ STOTIS GRUNDFOS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

• Siurblinės gaminamos pagal **Europos EN12845 ir PrEN12259-12** standartus • SiurbLIAI montuojami su elektrine arba dyzeline pavara • Sukurta užtikrinant puikų funkcionalumą ir patikimumą • Paprastas montavimas ir lengva priežiūra • Kompaktiškas dizainas • Individualūs ir patikimi sprendimai • Didžiausias pasirinkimas iš vieno tiekėjo

SIURBLIAI

• NBF (monoblokas) tipo siurblys: siurblys sujungtas tiesiogiai su elektros varikliu ant vienos ašies • NKF tipo siurblys: siurblys jungiamas per standžią movą su varikliu, kuris gali būti elektrinis arba dyzelinis, surinktas ant pagrindo rėmo • Elektrinių siurblių tipus galima užsisakyti kaip COMPACT

modelį (įskaitant valdiklį, integruotą ant pagrindinio rėmo) • Valdymo skydas visada yra sistemos dalis • Siurblių medžiagos atitinka EN 12845 ir prEN12259-12 • Darbo ratas yra pagamintas iš bronzos • Dalys, tokios kaip velenas, poveržlės ir veržlės, pagamintos iš nerūdijančio plieno • Korpusas liejamas iš ketaus

VALDIKLIS

„Grundfos“ siūlo pilnai gamykloje surinktą siurblio valdiklį plieninėje spintoje, tinkamoje montuoti ant sienos arba atskirai. Valdiklis atitinka EN 12845 standartą. Dizelinių siurblių valdiklis visada montuojamas ant pagrindo rėmo.

ELEKTROS IR DYZELINIS VARIKLIAI

• Elektros variklis yra MG arba MMG variklis, atitinkantis elektros variklių standartus. IE2. • Dizelinis variklis gali nuolat veikti, esant nominaliai galiai pagal ISO 3046-1: 1986. • Siurblys pasiekia visą darbinį greitį per 15 sekundžių. • Variklį galima užvesti esant 5 ° C kambario temperatūrai. • Kiekvienas sukomplektuotas variklio siurblio blokas mažiausiai 1,5 valandos yra bandomas gamintojo bandymo stende, esant maksimaliam srautui, o rezultatas užregistruojamas bandymo sertifikate. **Dėl priešgaisrinės stoties tipo, optimalaus modelio parinkimo, konsultavimo prašome kreiptis į įmonės darbuotojus.**

