

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CRN 15-4 A-FGJ-A-E-HQQE SIURBLYS - 3843.69 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami universaliais DIN-ANSI-JIS flanšais. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas** Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose Priešgaisrinė sauga komerciniuose pastatuose Šildymas komerciniuose pastatuose Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose Centralizuotas vėsinimas Centralizuotas šildymas Geriamojo vandens valymas Laistymas Aušinimas Gėlinimas Šildymas pramonėje SiurbLIAI staklėms Proceso skysčių perdavimas Pramoninio proceso vandens valymas Plovimas/valymas Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas Saulės energijos sprendimai vandeniui Paviršinio vandens paėmimas Centralizuotas vandens tiekimas Vandens paskirstymas

SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas CRN 15-4 A-FGJ-A-E-HQQE

Produkto Nr. 96501961
EAN numeris 5700396232683

Techniniai duomenys

Siurblio apsuksos, kurioms pateikti siurblio duomenys 2917 rpm
Nominalus debitas 17 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 44.8 m
Slėgio aukštis, maks. 56.8 m
Pakopos 4
Darbaračiai 4
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius 0
Žemas NPSH N
Siurblio orientacija Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija Pavienis
Veleno sandariklio kodas HQQE
Sertifikatai CE,EAC,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai WRAS,ACS
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B
Siurblio versija A
Modelis A

Medžiagos

Pagrindas Nerūdijantysis plienas
EN 1.4408
AISI 316
Darbaratis Nerūdijantysis plienas
EN 1.4401
AISI 316
Medžiagų kodas A
Gumos kodas E
Guolis SIC

Įrengimas

t maks. aplink. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis 25 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp. 25 bar / 120 °C
25 bar / -20 °C
Jungties tipas DIN / ANSI / JIS
Įvado jungties dydis DN 50
Išvado jungties dydis DN 50
Vamzdžio jungties slėgio klasė PN 25
Įvado flanšo klasė 300 lb
Variklio flanšo dydis FT130
Jungties kodas FGJ

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas -20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas IEC

| | |
|---|--------------------------|
| Variklio tipas | 112MC |
| IE efektyvumo klasė | IE3 |
| Nominali galia - P2 | 4 kW |
| Siurbliui reikalinga galia (P2) | 4 kW |
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Nominali įtampa | 3 x 380-415D V |
| Nominali srovė | 7.9 A |
| Paleidimo srovė | 1000-1110 % |
| Cos fi - galios koeficientas | 0.87-0.87 |
| Nominalios apšukos | 2920-2940 rpm |
| Efektyvumas | IE3 88,1% |
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 88.1 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 88.6 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 85.2 % |
| Polių skaičius | 2 |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
| Integruota variklio apsauga | PTC |
| Variklio Nr. | 85U15413 |

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.70

Neto masė 70 kg

Bruto masė 92 kg

Tiekimo tūris 0.234 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 24 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 56.8 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| Variklio galingumas (kW) | 4 |
|--------------------------|---|

