

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



10SDS280/5 TURBINA 10" VARIKLIUI 10" - 7577.92 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

10" giluminio gręžinio siurblio turbina. **KONSTRUKCIJA**

- Panardinami giluminiai siurbliai 6" (DN 150 mm), 8" (DN 200 mm) ir 10" (DN 250 mm) gręžiniams, su pakopomis, pagamintomis iš ketaus arba bronzos, pagal užsakymą
- Darbaračiai: mišraus srauto sparnuotės
- Jungtis: flanšas su priešpriešiniu flanšu, 8SDS ir 10SDS
- Korpusas su įmontuotu jame atbuliniu vožtuvu

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimo sistemoms
- Civiliniam ir pramoniniam naudojimui
- Gaisro gesinimo sistemoms
- Drėkinimui

VEIKIMO SĄLYGOS

- Skysčio temperatūra: iki 25 °C

- Maks. smėlio kiekis į vandenį: 150 g/m³ (300 g/m³ didelis kietųjų dalelių ir smėlio procentas)
- Nepertraukiamas darbo režimas

SPECIFIKACIJOS Siurblys ir elektros variklis

- n (rpm): 2900
- H maks (m): 147,00
- H min (m): 79,00
- Q min (m³/h): 150,00
- Q max (m³/h): 350,00
- Pn (kW): 130,00
- Pn (AG): 175,00
- Variklio tipas: IM
- Variklio fazės: 3~
- fn (Hz): 50
- Variklio poliai: 2
- Svoris (kg): 170 000

Konstruktinės medžiagos

- Korpusas:: Ketaus GJL 200 EN 1561
- Įsiurbimo kronšteinas: ketaus GJL 200 EN 1561
- Korpusas: Ketaus GJL 200 EN 1561
- Darbo ratai: Ketaus GJL 200 EN 1561
- Mechaninis sandariklis: bronzos G-Cu Sn 12 EN 1982
- Difuzorius: Ketaus GJL 200 EN 1561
- Velenas: Cr-Ni-Mo plienas 1.4462 EN 10088 (AISI 2205 F51)
- Veleno apsaugos apvalkalas: žalvaris P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
- Filtras: Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- Veleno įvorė: NBR
- Varžtai: Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	350
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	147
---------------------------	-----

